



Y2 Y3做脉冲方向时，继电器输出那里请不要使用。


MC-24MR-4MT-500_FX_B接线图V2



模拟量值显示

- 1.在屏上做对应的D区的数值显示
- 2.PLC下载线从一体机上拔下

NTC B值34354 K ±1%
R(25 °C)=10K ±1%



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员
------	--	------	----	-----